

# „Oprava krytu místní komunikace Paseky nad Jizerou – 1. etapa“

## Doplňující informace

*Dotaz :*

Máme dotaz k výkazu výměr :

u položky č. 1 113107535R00 **Odstranění podkladu pl. 50m2, kam. drcené tl. 35 cm** množství **192,5 m2** zřejmě chybí vodorovné přemístění odstraněného materiálu, uložení na skládku a poplatek za skládkovné.

Otázka zní, budou doplněny položky vodorovného přemístění odstraněného, uložení na skládku a poplatek za skládkovné?

*Odpověď :*

Do rozpočtu se k položce č. 1 doplňují položky :

- vodorovné přemístění odstraněného materiálu do 1 000 m – 67,3 m3
- uložení na dočasnou skládku (obecní deponie) – 67,3 m3

Poplatek za skládkovné se hradit nebude.

Paseky nad Jizerou, 27.4.2020

Hana Růžičková  
starostka obce